C E R T I F I C A T

referitor la calitatea apei potabile după indicii bacteriologici şi chimici în punctele de control coordonate cu C.S.P.Orhei

în luna iunie 2025

№ d/r	Denumirea punctelor de control	E.Coli	B.Colifor	Enterococ	Turbiditate	Coloraţia	NH_4^+	NO_2^-	Fe^{3+}	Oxidabilitate	Conductivitatea	pH	NO_3^-
	Norma	**a**	**a**	**a**	**5**	**20**	**0,5**	**0,5**	**0,3**	**5**	**<2,5**	**6,5-9,5**	**50**
1	Grădiniţa 4	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,23	0,99	7,68	14,63
2	Grădiniţa 5	a	a	a	0,10	0,8	0	0,26	<0,1	1,26	1,00	7,70	11,26
3	Grădiniţa 8	a	a	a	0,10	0,8	0	0,20	<0,1	1,23	1,00	7,70	11,59
4	Baza	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,26	1,00	7,45	
5	Grădiniţa 2	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,26	1,00	7,47	15,19
6	31 August,67	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,31	1,00	7,47	
7	O.F.M.	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,36	1,00	7,47	
8	"Asito"	a	a	a	0,10	0,8	0	0,49	<0,1	1,39	1,09	7,45	
9	CSP	a	a	a	0,10	0,8	0	0,48	<0,1	1,39	1,06	7,47	
10	Grădiniţa 6	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,31	1,02	7,46	14,74
11	Grădiniţa 12	a	a	a	0,10	0,8	0	0,11	<0,1	1,31	1,36	7,40	10,18
12	s.Lucaşeuca(şcoala.)	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,26	1,02	7,88	
13	s.Lucaşeuca(grăd.)	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,26	1,02	7,88	
14	s. Seliţte(Şcoala)	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,26	1,02	7,88	
15	s. Seliţte(magazin)	a	a	a	0,20	3,1	0	0	<0,1	1,26	1,02	7,88	
16	s.Budei(punct.med.)	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,31	1,13	7,70	
17	s.Step-Soci(grădiniţa)	a	a	a	0,40	4,6	0	0	<0,1	1,31	1,10	7,70	
18	s.Step-Soci(scoala)	a	a	a	0,30	3,8	0	0	<0,1	1,31	1,11	7,70	