C E R T I F I C A T

referitor la calitatea apei potabile după indicii bacteriologici şi chimici în punctele de control coordonate cu C.S.P.Orhei

în luna octombrie 2025

№ d/r	Denumirea punctelor de control	E.Coli	B.Colifor	Enterococ	Turbiditate	Coloraţia	NH_4^+	NO_2^-	Fe^{3+}	Oxidabilitate	Conductivitatea	pH	NO_3^-
	Norma Anexa 1 LP 182/2019	**0**	**0**	**0**	**5**	**20**	**0,5**	**0,5**	**0,3**	**5**	**<2,5**	**6,5-9,5**	**50**
1	Grădiniţa 4	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,07	0,97	8,02	4,90
2	Grădiniţa 5	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,07	0,99	7,95	11,08
3	Baza	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,07	1,00	8,01	
4	Grădiniţa 2	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,07	0,98	7,96	14,85
5	31 August,67	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,07	0,99	7,93	
6	O.F.M.	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,10	0,99	7,89	
7	"Asito"	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,12	1,01	7,82	
8	CSP	0	0	0	0,30	4,6	0	0	<0,1	1,12	1,01	7,83	
9	Grădiniţa 6	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,12	1,00	7,86	14,51
10	Grădiniţa 12	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,30	1,26	7,89	11,08
11	s.Lucaşeuca(şcoala.)	0	0	0	0,30	3,8	0	0	<0,1	1,12	0,99	7,92	
12	s.Lucaşeuca(grăd.)	0	0	0	0,50	5,4	0	0	<0,1	1,12	0,99	7,91	
13	s. Selişte(Şcoala)	0	0	0	0,50	5,4	0	0	<0,1	1,12	0,99	7,89	
14	s. Selişte(magazin)	0	0	0	0,50	5,4	0	0	<0,1	1,12	0,99	7,88	
15	s.Budei(punct.med.)	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,18	1,10	8,05	
16	s.Step-Soci(grădiniţa)	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,18	1,10	8,03	
17	s.Step-Soci(scoala)	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,18	1,10	8,01	