C E R T I F I C A T

referitor la calitatea apei potabile după indicii bacteriologici şi chimici în punctele de control coordonate cu C.S.P.Orhei

în luna iulie 2022

În laborator au fost prezentate **16** probe de apă potabilă,
s-au efectuat **184** analize bacteriologice şi chimice

№ d/r	Denumirea punctelor de control	E.Coli	B.Colifor	Enterococ	Turbiditate	Coloraţia	NH_4^+	NO_2^-	Fe^{3+}	Oxidabilitate	Conductivitatea	pH	Clor rezid	NO_3^-
	Norma	**a**	**a**	**a**	**5**	**20**	**0,5**	**0,5**	**0,3**	**5**	**<2,5**	**6,5-9,5**	**0,3-0,5**	**50**
1	Baza	a	a	a	0,24	3,7	0	0	<0,1	1,29	1,03	7,51		
2	Grădiniţa 2	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,29	1,01	7,51		7,71
3	31 August,67	a	a	a	0,19	2,9	0	0	<0,1	1,29	1,01	7,52		
4	O.F.M.	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,27	1,01	7,51		
5	"Asito"	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,27	1,14	7,53		
6	C.S.P.	a	a	a	0,05	0,7	0	0,10	<0,1	1,27	1,15	7,56		
7	Grădiniţa 6	a	a	a	0,14	2,2	0	0	<0,1	1,29	1,04	7,58		5,79
8	Grădiniţa 12	a	a	a	0,14	2,2	0	0,21	<0,1	1,44	1,45	7,41		11,47
9	s/p3	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	0,93	1,02	7,61	0,14	
10	Grădiniţa 4	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	0,94	1,01	7,59		7,03
11	Grădiniţa 5	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	0,97	1,06	7,57		9,06
12	Grădiniţa 8	a	a	a	0,05	0,7	0	0,02	<0,1	0,96	1,07	7,64		10,07
13	s/p 4	a	a	a	0,05	0,7	0	0,45	<0,1	0,96	1,07	7,65		
14	s/p2	a	a	a	0,05	0,7	0,5	0,08	<0,1	0,96	1,07	7,66	0,61	
15	s/p 1	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	0,95	1,03	7,64		
16	s/p8	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	0,95	1,20	7,57		