C E R T I F I C A T

referitor la calitatea apei potabile după indicii bacteriologici şi chimici în punctele de control coordonate cu C.S.P.Orhei

în luna septembrie 2022

În laborator au fost prezentate **16** probe de apă potabilă,
s-au efectuat **184** analize bacteriologice şi chimice

№ d/r	Denumirea punctelor de control	E.Coli	B.Colifor	Enterococ	Turbiditate	Coloraţia	NH_4^+	NO_2^-	Fe^{3+}	Oxidabilitate	Conductivitatea	pH	Clor rezid	NO_3^-
	Norma	**a**	**a**	**a**	**5**	**20**	**0,5**	**0,5**	**0,3**	**5**	**<2,5**	**6,5-9,5**	**0,3-0,5**	**50**
1	s/p3	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,26	0,99	7,59	0,21	
2	Grădiniţa 4	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,31	0,98	7,59		10,66
3	Grădiniţa 5	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,24	0,98	7,63		8,41
4	Grădiniţa 8	a	a	a	0,14	3,7	0	0	<0,1	1,31	0,98	7,65		6,16
5	s/p 4	a	a	a	0,24	5,1	0	0,03	<0,1	1,24	0,87	7,67		
6	s/p2	a	a	a	0,10	2,9	0	0,09	<0,1	1,24	1,01	7,70	0,42	
7	s/p 1	a	a	a	1,16	14,7	0	0	<0,1	1,23	0,98	7,70		
8	s/p8	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,24	1,16	7,63		
9	Baza	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,60	0,99	7,53		
10	Grădiniţa 2	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,60	0,99	7,59		6,21
11	31 August,67	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,60	0,99	7,58		
12	O.F.M.	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,44	0,99	7,60		
13	"Asito"	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,48	1,00	7,62		
14	C.S.P.	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,48	1,01	7,64		
15	Grădiniţa 6	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,48	1,00	7,67		6,70
16	Grădiniţa 12	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,48	1,21	7,57		4,72