CERTIFICAT

referitor la calitatea apei potabile după indicii bacteriologici şi chimici în punctele de control coordonate cu C.S.P.Orhei

în luna iunie 2023

În laborator au fost prezentate **16** probe de apă potabilă,
s-au efectuat **184** analize bacteriologice şi chimice

№ d/r	Denumirea punctelor de control	E.Coli	B.Colifor	Enteroco c	Turbidita te	Coloraţia	NH_4^+	NO_2^-	Fe^{3+}	Oxidabili tate	Conducti vitatea	pH	Clor rezid	NO_3^-
	Norma	**a**	**a**	**a**	**5**	**20**	**0,5**	**0,5**	**0,3**	**5**	**<2,5**	**6,5-9,5**	**0,3-0,5**	**50**
1	s/p3	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,04	0,99	7,80	0,15	
2	Grădiniţa 4	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,04	0,99	7,76		7,43
3	Grădiniţa 5	a	a	a	0,05	0,7	0	0,02	<0,1	1,12	0,99	7,73		11,66
4	Grădiniţa 8	a	a	a	0,05	0,7	0	0,03	<0,1	1,15	1,01	7,73		8,19
5	s/p 4	a	a	a	0,05	0,7	0	0,22	<0,1	1,15	0,89	7,72		
6	s/p2	a	a	a	0,05	0,7	0,63	0,09	<0,1	1,18	1,03	7,72	0,36	
7	s/p 1	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,20	1,00	7,70		
8	s/p8	a	a	a	0,19	4,4	0	0	<0,1	1,20	1,20	7,63		
9	Baza	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,22	1,00	7,48		
10	Grădiniţa 2	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,29	0,99	7,60		10,58
11	31 August,67	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,29	1,00	7,61		
12	O.F.M.	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,29	0,99	7,60		
13	"Asito"	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,29	1,05	7,62		
14	CSP	a	a	a	0,14	3,7	0	0,13	<0,1	1,29	1,07	7,64		
15	Grădiniţa 6	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,29	0,99	7,67		9,54
16	Grădiniţa 12	a	a	a	0,05	0,7	0	0,03	<0,1	1,39	1,34	7,57		15,12

CERTIFICAT

referitor la calitatea apei potabile după indicii bacteriologici şi chimici în punctele de control coordonate cu C.S.P.Orhei

în luna iulie 2023

În laborator au fost prezentate **16** probe de apă potabilă,
s-au efectuat **184** analize bacteriologice şi chimice

№ d/r	Denumirea punctelor de control	E.Coli	B.Colifor	Enterococ	Turbiditate	Coloraţia	NH_4^+	NO_2^-	Fe^{3+}	Oxidabilitate	Conductivitate a	pH	Clor rezid	NO_3^-
	Norma	**a**	**a**	**a**	**5**	**20**	**0,5**	**0,5**	**0,3**	**5**	**<2,5**	**6,5-9,5**	**0,3-0,5**	**50**
1	s/p3	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,06	1,00	7,78	0,15	
2	Grădiniţa 4	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,11	1,00	7,66		5,94
3	Grădiniţa 5	a	a	a	0,05	0,7	0	0,01	<0,1	1,11	0,99	7,68		9,41
4	Grădiniţa 8	a	a	a	0,05	0,7	0	0,04	<0,1	1,11	1,03	7,68		9,58
5	s/p 4	a	a	a	0,10	2,9	0	0,35	<0,1	1,19	1,01	7,70		
6	s/p2	a	a	a	0,20	4,4	0,50	0,11	<0,1	1,27	1,06	7,70	0,42	
7	s/p 1	a	a	a	0,20	4,4	0	0	<0,1	1,11	1,00	7,67		
8	s/p8	a	a	a	0,20	4,4	0	0,10	<0,1	1,19	1,26	7,57		
9	Baza	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,11	1,00	7,58		
10	Grădiniţa 2	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,11	1,00	7,62		5,77
11	31 August,67	a	a	a	0,10	2,9	0	0	<0,1	1,11	1,01	7,61		
12	O.F.M.	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,17	1,01	7,62		
13	"Asito"	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,17	1,05	7,66		
14	CSP	a	a	a	0,39	8,8	0	0	<0,1	1,19	1,05	7,68		
15	Grădiniţa 6	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,14	1,02	7,70		8,65
16	Grădiniţa 12	a	a	a	0,05	0,7	0	0,03	<0,1	1,20	1,28	7,55		8,71

CERTIFICAT

referitor la calitatea apei potabile după indicii bacteriologici şi chimici în punctele de control coordonate cu C.S.P.Orhei

în luna august 2023

În laborator au fost prezentate **16** probe de apă potabilă,
s-au efectuat **184** analize bacteriologice şi chimice

№ d/r	Denumirea punctelor de control	E.Coli	B.Colifor	Enterococ	Turbiditate	Coloraţia	NH_4^+	NO_2^-	Fe^{3+}	Oxidabilitate	Conductivitate a	pH	Clor rezid	NO_3^-
	Norma	**a**	**a**	**a**	**5**	**20**	**0,5**	**0,5**	**0,3**	**5**	**<2,5**	**6,5-9,5**	**0,3-0,5**	**50**
1	s/p3	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,00	1,00	7,72	0,21	
2	Grădiniţa 4	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,00	0,98	7,68		8,78
3	Grădiniţa 5	a	a	a	0,05	0,7	0	0,06	<0,1	1,06	1,02	7,74		4,72
4	Grădiniţa 8	a	a	a	0,05	0,7	0	0,05	<0,1	1,07	1,07	7,73		7,83
5	s/p 4	a	a	a	0,05	0,7	0	0,27	<0,1	1,23	1,05	7,72		
6	s/p2	a	a	a	0,05	0,7	0,5	0,12	<0,1	1,36	1,12	7,72	0,65	
7	s/p 1	a	a	a	0,05	0,7	0	0,04	<0,1	1,20	0,96	7,68		
8	s/p8	a	a	a	0,05	0,7	0	0,13	<0,1	1,20	1,29	7,60		
9	Baza	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	0,94	1,01	7,50		
10	Grădiniţa 2	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	0,94	1,01	7,56		5,77
11	31 August,67	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	0,94	0,99	7,56		
12	O.F.M.	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	0,99	0,99	7,59		
13	"Asito"	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,24	1,07	7,58		
14	CSP	a	a	a	0,05	0,7	0	0,06	<0,1	0,99	1,07	7,63		
15	Grădiniţa 6	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	0,99	1,02	7,57		7,43
16	Grădiniţa 12	a	a	a	0,05	0,7	0	0,03	<0,1	0,94	1,28	7,57		13,14