Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
www.ansp.md

DOCUMENTAŢIE MEDICALĂ
Formular 343/e
Aprobat de MS RM
Nr. 828 din 31.10.2011

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei: 58001445

Centrul de Sănătate Publică Orhei
Adresa: Str. Negruzzi, 78
Secţia Diagnostic de laborator

Denumirea probei: *Apă potabilă robinet, Izvor s. Jelaboc*

Beneficiar: *Regia apa canal SA*

Adresa juridică: *or.orhei 31 Agust nr67*

Producătorul:

Data şi ora prelevării: *06.07.2023 8:50:00*
Livrat in laborator: *06.07.2023 13:28:57*
Data eliberării raportul *12.07.2023 9:29:06*

D.N produs/prelevar
D.N privind reglementarea volumului cercetărilor şi estimarea lor:
Lege nr.182 din19.12.2019

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigaţi	Rezultate	Unităţi de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Mirosul	Acceptabil consumator și fără vreo modificare anormală			Acceptabil consumatorilor şi fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
Culoarea	Acceptabila consumator și fără vreo modificare anormală	grade		Acceptabilă consumatorilor şi fără vreo modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012
Turbiditatea	1,3	UNT		≤5	SM EN ISO 7027-1:2017
pH	7,4	un. de pH		≥6,5; ≤9,5	SM SR EN ISO10523 :2014
Conductivitatea	1 522	µScm-1la20		2500	SM SR EN 27888:2005
Cloruri	70	mg/L		250	ГОСТ 4245-72
Duritatea totală	23,8	°dH		Min.5	SM SR ISO 6059:2012
Sulfaţi	160	mg/L		250	POS 1.12 GOST 4389-72 (ANULAT)
Amoniac	<0,10	mg/L		0,5	POS 1.11, GOST 4192-82 (ANULAT)
Nitriţi	<0,002	mg/L		0,5	POS 1.102, GOST 4192 – 82 (ANULAT)

Denumirea probei: Apă potabilă robinet, Izvor s. Jelaboc

Beneficiar: Regia apa canal SA

Adresa juridică: or.orhei 31 Agust nr67

Producătorul:

Data şi ora prelevării: 06.07.2023 8:50:00
Livrat in laborator: 06.07.2023 13:28:57
Data eliberării raportul 12.07.2023 9:29:06

D.N produs/prelevar
D.N privind reglementarea volumului cercetărilor şi estimarea lor:
Lege nr.182 din19.12.2019

Nitraţi	10,0	mg/L	50	POS 1.14 , GOST18826-73 (ANULAT)
Fluor	0,47	mg/L	1,5	ГОСТ 4386-89
Arsen	<10	µg/L	10	ГОСТ 4152-89
Seleniu	<2	µg/L	10	POS 1.46,GOST 19413-89 СЭВ"Унифицированные Методы исследования качества вод"
Reziduul sec solubil total	576	mg/L	1500	SM STAS 9187:2007
Fier	<0,10	mg/L	0,2	POS 1.38. СЭВ'Унифицированные методы исследования качества вод" М-ды ААС М-1983: GOST 4011-72
Cupru	<0,1	mg/L	2	SM SR ISO 8288:2006
Zinc	<0,1	mg/L	3	SM SR ISO 8288:2006
Plumb	<2	µg/L	10	POS 1.38 СЭВ'Унифицированные методы исследования качества вод" М-ды ААС М-1983
Mangan	<30	µg/l	50	POS 1.38, СЭВ«Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод,Том 2,
Cadmiu	<1	µg/L	3	POS 1.38 СЭВ«Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод,Том 2,

Data începerii investigației 06/07/2023
Data finisării investigației 12/07/2023

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigaţi	Rezultate	Unităţi de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Escherichia coli	0	NCP/100 ml		0	SM EN ISO 9308-2:2015
Enterococi intestinali	0	NCP/100 ml		0	Procedura specifică

Data începerii investigației 06/07/2023
Data finisării investigației 07/07/2023

Denumirea probei: *Apă potabilă robinet, Izvor s. Jelaboc*

Beneficiar: *Regia apa canal SA*

Adresa juridică: *or.orhei 31 Agust nr67*

Data şi ora prelevării: *06.07.2023 8:50:00*
Livrat in laborator: *06.07.2023 13:28:57*
Data eliberării raportul *12.07.2023 9:29:06*

Producătorul:

D.N produs/prelevar
D.N privind reglementarea volumului cercetărilor şi estimarea lor:
Lege nr.182 din19.12.2019

Declarație de conformitate:
Proba investigată corespunde cerințelor Legii nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile la indicatorii investigați.

Amendamente:
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decît limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării,eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Angelica Hristofor; Tatiana Ghilas

Șef secție diagnostic de laborator:

Valentin Negara