CERTIFICAT

referitor la calitatea apei potabile după indicii bacteriologici şi chimici în punctele de control coordonate cu C.S.P.Orhei

în luna februarie 2024

№ d/r	Denumirea punctelor de control	E.Coli	B.Colifor	Enterococ	Turbiditate	Coloraţia	NH4+	NO2-	Fe3+	Oxidabilitate	Conductivitatea	pH	NO3-
	Norma	**a**	**a**	**a**	**5**	**20**	**0,5**	**0,5**	**0,3**	**5**	**<2,5**	**6,5-9,5**	**50**
1	Baza	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,15	0,84	7,80	
2	Grădiniţa 2	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,33	0,97	7,82	3,92
3	31 August,67	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,30	0,95	7,81	
4	O.F.M.	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,28	0,95	7,81	
5	"Asito"	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,34	0,99	7,80	
6	CSP	a	a	a	0,08	0,7	0	0,12	<0,1	1,34	1,00	7,81	
7	Grădiniţa 6	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,36	0,96	7,83	12,69
8	Grădiniţa 12	a	a	a	0,08	0,7	0	0,03	<0,1	1,60	1,14	7,72	7,56
9	Grădiniţa 4	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,40	1,01	7,81	4,10
10	Grădiniţa 5	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,40	1,02	7,80	10,85
11	Grădiniţa 8	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,43	1,04	7,84	7,56
12	s.Lucaşovca(mag	a	a	a	0,17	2,9	0	0	<0,1	1,40	1,01	7,87	
13	s.Lucaşovca(şcoa	a	a	a	0,17	2,9	0	0	<0,1	1,40	0,99	7,86	
14	s.Lucaşovca(grăd	a	a	a	0,17	2,9	0	0	<0,1	1,40	0,99	7,84	
15	s. Selește(Școala)	a	a	a	0,17	2,9	0	0	<0,1	1,40	0,99	7,84	
16	s. Selește(magazi	a	a	a	0,17	2,9	0	0	<0,1	1,40	0,99	7,82	