CERTIFICAT

referitor la calitatea apei potabile după indicii bacteriologici şi chimici în punctele de control coordonate cu C.S.P.Orhei

în luna februarie 2026

№ d/r	Denumirea punctelor de control	E.Coli	B.Colifor	Enterococ	Turbiditate	Coloraţia	NH_4^+	NO_2^-	Fe^{3+}	Oxidabilitate	Conductivitatea	pH	NO_3^-
	Norma Anexa 1 LP 182/2019	**0**	**0**	**0**	**5**	**20**	**0,5**	**0,5**	**0,3**	**5**	**<2,5**	**6,5-9,5**	**50**
1	Baza	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,49	1160	7,75	
2	Grădiniţa 4	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,44	1276	7,67	5,06
3	Grădiniţa 5	0	0	0	0,10	0,8	0	0,12	<0,1	1,44	1169	7,78	10,80
4	Grădiniţa 8	0	0	0	0,10	0,8	0	0,12	<0,1	1,52	1173	7,79	8,66
5	Grădiniţa 2	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	0,96	1080	7,73	13,84
6	31 August,67	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	0,96	1083	7,69	
7	"Asito"	0	0	0	0,10	0,8	0	0,12	<0,1	0,96	1174	7,76	
8	Fenosa	0	0	0	0,10	0,8	0	0,08	<0,1	1,06	1132	7,80	
9	Grădiniţa 6	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	0,96	1077	7,47	14,90
10	Med.Expert.	0	0	0	0,10	0,8	0	0,06	<0,1	0,96	1115	7,48	
11	Grădiniţa 12	0	0	0	0,10	0,8	0	0,06	<0,1	0,96	1364	7,43	12,55
12	s.Lucaşeuca(şcoala.)	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,06	1100	7,83	
13	s.Lucaşeuca(grăd.)	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,06	1100	7,83	
14	s. Seliște(Școala)	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,06	1100	7,83	
15	s.Budei(punct.med.)	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,44	1150	7,70	
16	s.Step-Soci(grădinița)	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,44	1150	7,70	
17	s.Step-Soci(scoala)	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,44	1150	7,70	
18	s.Pohorniceni(grăd.)	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,06	1091	7,73	