CERTIFICAT

referitor la calitatea apei potabile după indicii bacteriologici şi chimici în punctele de control coordonate cu C.S.P.Orhei

în luna aprilie 2026

№ d/r	Denumirea punctelor de control	E.Coli	B.Colifor	Enterococ	Turbiditate	Coloraţia	NH_4^+	NO_2^-	Fe^{3+}	Oxidabilitate	Conductivitatea	pH	NO_3^-
	Norma Anexa 1 LP 182/2019	**0**	**0**	**0**	**5**	**20**	**0,5**	**0,5**	**0,3**	**5**	**<2,5**	**6,5-9,5**	**50**
1	Baza	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,41	1058	7,65	
2	Grădiniţa 4	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,41	1552	7,48	24,86
3	Grădiniţa 5	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,36	1139	7,71	3,88
4	Grădiniţa 8	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,30	1100	7,76	5,40
5	Grădiniţa 2	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,44	1072	7,77	9,23
6	31 August,67	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,38	1075	7,76	
7	"Asito"	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,41	1110	7,86	
8	Fenosa	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,44	1125	7,87	
9	Grădiniţa 6	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,44	1081	7,79	3,38
10	Med.Expert.	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,44	1131	7,81	
11	Grădiniţa 12	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,60	1473	7,52	3,38
12	s.Lucaşeuca(şcoala.)	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,34	1073	7,71	
13	s.Lucaşeuca(grăd.)	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,34	1073	7,71	
14	s. Seliște(Școala)	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,34	1071	7,70	
15	s.Budei(punct.med.)	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,39	1092	7,72	
16	s.Step-Soci(grădinița)	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,39	1113	7,80	
17	s.Step-Soci(scoala)	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,39	1110	7,81	
18	s.Pohorniceni(grăd.)	0	0	0	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,36	1092	7,67	